

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale		Bezugsjahr 2019		
§ 27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge			NS
	- Kabel			393 km
	- Freileitung			68 km
§ 27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			84 MVA
§ 27 (2) Nr. 3	Entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS
		22.864,234 MWh	3.368,525 MWh	81.346,969 MWh
§ 27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS
		15	15	17.008
§ 27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			ca. 30.500
§ 27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			ca. 35 km ²
§ 27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			59 km ²
§ 27 (2) Nr. 8	Anzahl der Entnahmestellen		RLM	Sonstige
			230	16.808
§ 27 (2) Nr. 9	Grundzuständiger Messstellenbetreiber	Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen		
Verluste		MS	MS/NS	NS
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,98 %	1,48 %	1,76 %
	Durchschn. Beschaffungskosten Verlustenergie			37,67€/MWh